

Znak sprawy: ZP.271.1.4.2020

Parczew, dnia 02.03.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Kompleksową rewitalizację Osiedla Polna w Parczewie realizowanej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 – Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych.**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

- 1) Czy przy wymianie słupów z oprawami należy wykorzystać istniejące kable oświetleniowe?

Odpowiedź: **Tak. Tylko do zasilania lamp.**

- 2) Oprawa ma być LED czy Sodowa?

Odpowiedź: **Należy zamontować oprawy LED.**

- 3) Słupy z fundamentami prefabrykowanymi czy wkopywane?

Odpowiedź: **Fundamenty mają być prefabrykowane wkopywane.**

- 4) Jakie rury należy zastosować (poz. 4,5 i 6 w kosztorysie)?

Odpowiedź: **Poz. 4 – DVR50; poz. 5 – DVK110; poz. 6 – SRS110.**

Burmistrz Parczewa

mgr Paweł Kędracki