

Parczew, dnia 14.01.2021 r.

Znak sprawy: TI.271.11.5.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń starej kotłowni na młodzieżowy ośrodek kultury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Parczewie w ramach projektu pn. Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność.**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pozycja przedmiaru numer 96

W przedmiarze robót wskazano liczbę krzeseł widowni w ilości 42 sztuk, natomiast nie uszczegółowiono rodzaju, sposobu montażu krzeseł na wyposażenie audytorium.

1) Czy krzesła powinny być składane, montowane na stałe do podłogi, z jakiego materiału wykonane (plastik, drewno, tapicerowane, dodatkowo wyposażone w podłokietniki)? Proszę o szczegółową specyfikację?

Odpowiedź: **Krzeseła widowni:**

- **montowane na stałe do podłogi audytorium**
- **krzesła składane**
- **tapicerowane**
- **wyposażone w podłokietniki**
- **konstrukcja nośna wykonana z rury owalnej 60x30x2, stelaż malowany proszkowo na kolor grafitowy**
- **siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości min. 12 mm, profilowanej 3D, odpowiednio wyprofilowanej**
- **układ tapicerski - pianka tapicerska T30, na siedzisku grubości min. 30 mm, na oparciu min. 20mm, klejona do tkaniny. Tapicerka - tkanina 100 % poliester z odpornością na ścieranie 200 tys cykli.**
- **mechanizm składania siedziska zbudowany w oparciu o 2 sprężyny śrubowe**
- **pulpit wykonany jako składany dostosowywany do wymogów zamawiającego, blat pulpitu zabezpieczyć laminatem HPL**
- **krzesła nierozprzestrzeniające ogień.**

Pozycja przedmiaru numer 107

W pozycji 107 opisana jest platforma schodowa na torze prostym zgodnie z projektem. W projekcie brak jest danych dotyczących platformy schodowej.

Proszę o precyzyjne informacje dotyczące platformy (wymiar podestu, długość prowadnicy, dopuszczalny udźwig, prędkość jazdy, zasilanie i inne dane techniczne). Proszę o szczegółową specyfikację?

Odpowiedź: **Platforma schodowa na torze prostym**

- **jednostka napędowa z przyciskiem sterowania góra, dół**
- **rampy z antypoślizgową podłogą z możliwością najazdu bocznego wymiarach 80x80cm**
- **kasety przywoławcze góra i dół**
- **górną i dolną szyną ze stali nierdzewnej**
- **ramiona-podnoszone automatycznie**
- **skrzynka z zasilaniem**

Specyfikacja platformy:

- **maksymalne obciążenie 300kg**
- **moc silnika 0,5kW**
- **prędkość przejazdu maks. 0,15m/s**
- **zasilanie akumulatorowe/sieciowe akumulator 8x12V, 9Ah/230 V 50Hz**
- **sterowanie: pilot zdalnego sterowania i z poziomu platformy.**

BURMISTRZ
mgr Paweł Kędracki