

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Parczew, dnia 05.03.2019 r.

Znak sprawy: **TI.271.2.3.2019**

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Przebudowę Placu Wolności w Parczewie w ramach projektu „Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”**

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. Proszę o określenie jakie ma być zastosowane odwodnienie liniowe: z jakiego materiału ma być wykonany ruszt (żeliwo, stal nierdzewna czy tworzywo), oraz o określenie klasy obciążenia.

Odpowiedź: Przede wszystkim mamy zastosowane odwodnienie szczelinowe a nie liniowe – ruszt monolityczny dwuciągowy, klasa min C250.

2. Brak jest w przedmiarze pozycji dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego do fontanny oraz komory wodomierzowej z wyposażeniem. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: W załączniku 1. Dok. Przetargowa → Zal. Nr 9 do SIWZ → Wyjaśnienie SIWZ Nr 2 zamieszczono w odpowiedziach z poprzedniego postępowania brakujący przedmiar na przebudowę przyłącza wodociągowego.

3. Gdzie będą zamontowane rury ochronne (osłonowe) dwudzielne – brak wskazania w projekcie, oraz z jakiego materiału będą wykonane (czy są to rury AROT czy stalowe)?

Odpowiedź: Rury ochronne dwudzielne z tworzywa sztucznego na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, które są w kolizji z odwodnieniem.

4. Błędnie określona jest w przedmiarze ilość studni kanalizacyjnych o śr. 600mm, poz. 132 – jest 16 szt, powinno być 17 szt. oraz studni kanalizacyjnych o śr. 425, poz. 133 – jest 15 szt., powinno być 11 szt. Proszę o poprawienie.

Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany i zamieszczony w Wyjaśnienie SIWZ nr 1

5. Czy pielęgnacja zieleni po odbiorze końcowym jest zakresem robót Wykonawcy? W przedmiarze brak jest takiej pozycji do wyceny; w STWIOR opisano pielęgnację roślin w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji. Jeżeli pielęgnacja zieleni jest w zakresie robót Wykonawcy to przez jaki okres od odbioru końcowego?

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedź: Zakres wykonawcy nie obejmuje pielęgnacji wykonanych nasadzeń. Pielęgnacja leży po stronie wykonawcy tylko do czasu odbioru końcowego całości robót. Pielęgnacja nasadzeń nie obejmuje okresu udzielonej gwarancji.

Zamawiający informuje, że na powyższe pytania była udzielona odpowiedź w poprzednim postępowaniu (Znak sprawy: TI.271.1.2019.) które zostały załączone jako Zal. Nr 9 do SIWZ - Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z poprzedniego postępowania, oraz są integralną częścią treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki**